УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МАУК
«Дворец культуры им. И.И. Лепсе»
№ 01-04/15 от 20.11.15

СР.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И.И. ЛЕПСЕ»

Редакция 0

Введена в действие 20.11.2015

Введена впервые

г. Выкса

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные противопожарные требования, обязательные к выполнению работниками муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.И. Лепсе» (далее Учреждение), а также сторонними и организациями. Инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390, далее (ППР в РФ).

1.2. Ответственность за противопожарное состояние Учреждения и за своевременное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на лицо, назначенное в установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

1.3. Ответственное лицо за пожарную безопасность, Руководители подразделений обязаны:

-соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц Государственного пожарного надзора;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории Учреждения необходимые силы и средства;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности Учреждении;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

1.4. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна пересматриваться не реже одного раза в 5 лет.

1.5. Руководитель Учреждения назначает ответственных за противопожарное состояние помещений Учреждения лиц. В помещениях вывешиваются таблички с указанием должности, фамилии и контактных телефонов ответственных лиц.

1.6. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано:

- не допускать к работе рабочих и служащих, не прошедших противопожарный инструктаж;

- разъяснять персоналу правила пожарной безопасности и порядок действий

в случае пожара или загорания;

- постоянно следить за соблюдением противопожарного режима работниками, а также за своевременным выполнением противопожарных мероприятий;
- следить, чтобы перед сдачей смены или окончанием работы проводилась тщательная уборка помещений и рабочих мест;
- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, электропроводки и принимать меры по устранению выявленных неисправностей;
- принимать участие в разработке инструкций по пожарной безопасности для своего помещений участка;
- обеспечивать исправное состояние и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, пожарной сигнализации, средств связи с пожарной охраной;
- при возникновении пожара принимать меры к его ликвидации до прибытия пожарной части;
- информировать непосредственного руководителя о противопожарном состоянии Учреждения.

1.7. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель Учреждения обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

1.8. Руководитель Учреждения обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре на каждом этаже здания и инструкции по эвакуации людей при пожаре.

1.9. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара проводятся не реже одного раза в полугодие.

1.10. Ответственное лицо обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ФЗ № 123 от 22.07.2008г.

2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ДОРОГ, ПОДЪЕЗДОВ К ЗДАНИЮ И ВОДОИСТОЧНИКАМ

2.1. Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте, систематически очищаться от отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.2. К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд специальной техники. Расстояние от здания не менее 15 м не должны использоваться под складирование материалов, оборудования, стоянки автомашин и т.п.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию, водоисточникам должны быть всегда свободными, а в ночное время освещаться для беспрепятственного и безопасного проезда.

2.4. Стоянка служебного и индивидуального транспорта на территории

Учреждения организуется на определенной площадке, имеющей соответствующие информационные указатели и дорожную разметку.

2.5. Разведение костров, сжигания мусора, сухой травы и т.п. на территории Учреждения запрещено.

3. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЯ

3.1. Все помещения Учреждения должны постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.

3.2. В Учреждении распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

- порядок проведения сварочных и других огневых работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при обнаружении пожара.

3.3. Подходы к местам установки пожарных кранов, огнетушителей и другому пожарному оборудованию и наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными. Стационарные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий должны содержаться в постоянной исправности, не иметь следов коррозии и испытываться в соответствии с нормативными документами 1 раз в 5 лет.

3.4. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей. Ширина горизонтальных путей эвакуации должна быть не менее:

- 1 , 2 м - для общих коридоров;
- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
- 1,0 м - во всех остальных случаях.

3.5 Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, должны немедленно устраняться.

Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) осуществляется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.

3.6. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

3.7. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянное пребывание людей,

должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация, определяющая назначение помещений и место хранения ключей.

3.8. Спецодежда должна храниться в специально предназначенных шкафах. Оставлять после работы спецодежду на верстаках, ящиках, у рабочих мест не допускается.

3.9. В Учреждении запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

- курить в не отведенных для курения местах;

3.10. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3.11. В зрительных залах Учреждения кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

3.12. У каждого телефонного аппарата должна быть вывешена специальная табличка с указанием номера телефона ближайшей пожарной части для вызова ее при возникновении пожара.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

4.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

4.2. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами должно обеспечиваться соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

4.3. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра оборудования должно обеспечиваться соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

4.4. Системы защиты от статического электричества, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах должны содержаться в исправном состоянии.

4.5. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4.6. Отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы, задвижки разрешается только паром, горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня запрещается.

4.7. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления и т.п., должны немедленно

устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратура должны отключаться до приведения их в пожаробезопасное состояние.

4.8. Электродвигатели, светильники, электропроводки, кабельные линии и распределительные устройства должны регулярно очищаться от пыли.

4.9. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП), "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБпЭЭП) и другими нормативными документами.

4.10. Электроустановки, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

4.11. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного и дежурного освещения, автоматических установок противопожарной защиты, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ХРАНЕНИЯ

5.1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

5.2. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.

5.3. Совместное хранение любых материалов и веществ с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, а также материалов и веществ, соприкосновение которых может вызвать пожар, запрещается.

5.4. В складских помещениях, кроме того, запрещается:

- хранить совместно с другими материалами негашеную известь, лакокраски, кислоты, баллоны с горючими газами, порошкообразный алюминий, авторезину. Эти материалы должны храниться в отдельных, специально оборудованных помещениях;
- оставлять включенное оборудование и освещение после закрытия складов;
- перегружать складские помещения различными материалами сверх установленных норм.

5.5. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

5.6. Все материалы в складских помещениях должны храниться на стеллажах или в штабелях и сложены по роду материалов. Через каждые 6 метров в складах необходимо устраивать продольные проходы. Ширина прохода между штабелями и

также между штабелями и стенами должна быть не менее 0,8 м.

Напротив дверных проемов склада должны оставаться проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.

5.7. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

5.8. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

5.9. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ

6.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

6.2. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

6.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При возникновении пожара, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

6.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- хранить в тамбурах выходов (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
-- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- устанавливать зеркала на путях эвакуации;
- устраивать временное хранение на путях эвакуации горючих материалов,

отходов, упаковок и контейнеров.

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраске стен, потолков на путях эвакуации (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров, а также ступеней и т.п.)

6.5. Руководитель структурного подразделения при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

6.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

6.7. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в исправном состоянии.

7. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

7.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

7.2. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечиваются проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

7.3. Ответственное лицо Учреждения определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

7.4. Хранение в помещениях вентиляционных установок любых материалов, инструментов и т.п. запрещается.

7.5. В случае возникновения пожара в производственном помещении вентиляционная система должна быть отключена.

7.6. В соответствии с технологическим регламентом обеспечивается выполнение работ по очистке вытяжных аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов

указывается в журнале учета работ.

8. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

8.1. Необходимо периодически проводить проверку исправности электрических сетей наружным осмотром и при помощи приборов.

8.2. Неисправности, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание проводов и т.п. должны немедленно устраняться.

8.3. Провисание электропроводов, соприкосновение их между собой или с конструктивными элементами здания и различными предметами должно немедленно устраняться.

8.4. Зануление или защитное заземление должно находиться в исправном состоянии.

8.5. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

8.6. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- хранить посторонние предметы, оборудование и другие вещества и материалы в электротехнических помещениях.
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других

временных работ.

- использовать электротехнические помещения не по назначению.

-

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

9.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта.

9.2. Ответственное за противопожарное состояние Учреждения лицо обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, организует их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. У гидрантов должны быть установлены соответствующие светоотражающие указатели, на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

9.3. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

9.4. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, при этом пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и стволу. Перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта.

Запрещается использование пожарных рукавов из комплектации пожарных кранов для технологических нужд.

Пожарные шкафы должны обеспечивать свободный доступ к пожарному техническому оборудованию (рукав, ствол) и быть опломбированы.

Пожарные шкафы крепятся к конструкциям здания, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

Дверцы пожарных шкафов должны быть обозначены знаком ПК с указанием номера шкафа и телефонов вызова пожарной охраны.

9.5. Клапан пожарного крана должен быть укомплектован маховиком и легко открываться. В дежурном режиме плотно закрыт. Подтекание воды не допускается.

9.6. В помещениях насосных станций должны быть схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

9.7. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

10.1. Ответственное лицо обеспечивает приобретение, своевременный ремонт и перезарядку, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале, установленного образца один раз в квартал (учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей).

10.2. Обеспечение объектов огнетушителями осуществляется согласно нормам приложений 1 и 2 ППР в РФ, а также в соответствии со специальными техническими условиями (СТУ), если таковые имеются на объекте.

10.3. Общественные здания и сооружения должны иметь на этаже не менее 2-х ручных огнетушителей.

10.4. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществлять согласно требованиям технической документации на это оборудование.

10.5. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

10.6. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт, порядковый номер и название подразделения, нанесенные на корпус белой краской Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа

10.7. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

10.8. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей не должно превышать 20 м для общественных зданий, 30 м - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 м - для помещений категорий Г, 70 м - для помещений категории Д.

10.9. Условия эксплуатации огнетушителей определяются заводом-изготовителем.

10.10. Оборудование, находящееся под эл. напряжением до 1000В допускается тушить углекислотными и порошковыми огнетушителями с обеспечением безопасного расстояния от огнетушителя до оборудования, предусмотренного заводом - изготовителем и написанном на корпусе огнетушителя.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

11.1. Системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Не реже 1 раза в квартал должна быть организовано проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

11.2. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель структурного подразделения принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

В Учреждении должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

11.3. В случае проведения планового ремонта помещений необходимо до начала ремонта вызвать ремонтный персонал организации, обслуживающей пожарную автоматику для проведения работ по сохранности пожарных извещателей и приборов и восстановления работоспособности пожарной автоматики после ремонта.

12. РЕЖИМ КУРЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

12.1. На территории и в помещениях Учреждения курение вне специально отведённых для этого мест запрещено.

12.2. Курение разрешается только в специально отведенных местах, где должны иметься металлические урны для окурков. Места, отведенные для курения, должны иметь надписи "Место для курения" или соответствующие знаки.

12.3. Места для курения определяются распорядительными документами руководителей с указанием их границ.

13. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕВЫХ И ДРУГИХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

13.1. Все сварочные и другие огневые работы Учреждении производятся в строгом соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

14. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

14.1. Каждый работник Учреждения, обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры, характерное потрескивание и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (моб.), назвать свою фамилию, адрес пожара и что горит.
- оповестить людей находящихся в помещении о возникновении пожара для немедленной эвакуации.
- приступить к тушению очага пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

- принять меры по вызову к месту пожара руководителя Учреждения или другого ответственного лица, которое обязано организовать тушение пожара и эвакуацию людей до прибытия пожарной охраны, а также назначить для встречи пожарного подразделения ответственное лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей к водоисточнику.

14.2 В случае срабатывания речевой или звуковой системы оповещения о пожаре необходимо немедленно покинуть помещение и эвакуироваться наружу в соответствии с планом эвакуации.

14.3 Ответственные за выполнение конкретных действий при пожаре лица назначаются распорядительным документов по Учреждению. Их действия закреплены в «Порядке действий работников МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе» при пожаре».

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (восемь) листов
Директор МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе»

_____ Н.А. Осипова