Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, зд.6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, зд.6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу город Выкса
607060 г. Выкса, ул. Ленина, 65 Телефон: 6-27-18 факс. 6-27-16 (код – 83177)

Предписание № 66/1/33
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«08» июля 2021 г

Муниципальное автономное учреждение культуры "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И. И. ЛЕПСЕ"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора городского округа город Выкса по пожарному надзору Гусева Сергея Александровича № 66 от «08» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период с «17» июня 2021 года по «14» июля 2021 года проведена плановая проверка в отношении: Муниципальное автономное учреждение культуры "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И. И. ЛЕПСЕ" по адресу: Нижегородская область, город Выкса, ул. Ленина зд.11 (юридический адрес); *Адрес фактического осуществления деятельности:* Нижегородская область, город Выкса, ул. Ленина зд.11 инспектором ОНД и ПР по городскому округу город Выкса Куницыной Оксаны Александровны

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАУК « Дворец Культуры им. И.И. Лепсе» Осипова Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
Нарушения, касающиеся невыполнения требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности:				
1	Второй ввод (резервный), запитанный от улицы Ленина, для внутренних пожарных кранов, в нерабочем состоянии	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.86 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.7.1.43 СП.485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.06.2022	

Нарушения, касающиеся невыполнения требований нормативных документов по пожарной безопасности, которые расчет пожарного риска не учитывает:				
2	В противопожарной перегородке 1-го типа в помещение территосторной на 2-м этаже здания (около большого зала) установлены двери с пределом огнестойкости менее EI 30.	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п.5.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	01.06.2022	
3	Отсутствует защитная и опознавательная окраска на внутреннем противопожарной водопроводе (в техническом и подвальном помещении, около станции пожаротушения).	П.14.4.1, п.14.4.2 СП 10.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 5.1.1.1. ГОСТ.12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний", п. 5 ГОСТ 14202-69 Межгосударственный стандарт. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.	01.06.2022	
Нарушения, касающиеся невыполнения требований противопожарного режима				
4	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в территсторной на 2-м этаже здания (около большого зала)	п.12 ППР в РФ (утв. ППРФ №1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.06.2022	
5	Неисправен трубопровод пожаротушения в техническом помещение, (с восточной стороны, около входа в кафе).	п. 54 ППР в РФ (утв. ППРФ №1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор городского округа
город Выкса по пожарному надзору Куницына О.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«08» июля 2021 года

М.Л.П.

Предписание для исполнения получила:
и.о. Директор МАУК ДК им. И.И.Лепсе
Осипова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«08» июля 2021 года